高圧ガス販売計画書の附属明細書(不活性ガス・空気)

<table>
<tr><td rowspan="6">容器置場（容器置場を所有する場合のみ）</td><td>所在地</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>貯蔵する高圧ガスの名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>面　　積</td><td colspan="4">縦　　m×横　　m＝　　㎡</td></tr>
<tr><td>容器による貯蔵に係る技術基準対応状況(一般則第１８条第２項関係)
※　該当する箇所に✓印を付けること</td><td colspan="4">□　充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。
{区分方法：□札　□ライン　□その他(　　)}
□　容器置場には、計量器等作業に必要なもの以外のものを置きません。
□　充てん容器等は、常に温度４０度以下に保ちます。
{温度保持措置：□屋根　□温度計　□その他(　　)}
□　充てん容器等(内容積５ℓ以下のものを除く)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する装置を講じ、かつ粗暴な取扱いは行いません。
{防止措置：□チェーン　□ロープ　□その他(　　)}
□　１５年以上経過した一般複合容器(ＦＲＰ容器)等を高圧ガスの貯蔵に使用しません。</td></tr>
<tr><td colspan="2">容器置場付近の状況を示す図面</td><td>別紙のとおり</td><td>容器置場構造図</td><td>別紙のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安台帳の様式</td><td colspan="3">別紙のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="2">販売所付近の状況を示す図面</td><td colspan="3">別紙のとおり</td></tr>
<tr><td colspan="2">ガスの仕入先</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">販売責任者</td><td></td><td colspan="2">販売に従事する従業員数</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>